FeBuPro
FEDERATIE BUTAAN PROPAAN
FEDERATION BUTANE PROPANE

Wetgeving: Bulk opslag / Législation Stockage vrac

Vlaamse Regio

Referenties:
- KB 21-10-1968
- Vlarem I- II

Ondergrondse en Bovengrondse tank

- ≤ 3.000 l → Klasse 3- *Melding*
- > 3.000 l - ≤ 10.000 l → Klasse 2- *Vergunning*
- > 10.000 l → **Klasse 1- *Vergunning***

Afstanden te respecteren voor het plaatsen van tanken:
→ zie tabellen N° 2_NL en 3_NL

Brusselse Regio / Région Bruxelloise

Références:
- AR 21-10-1968
- Décret Bruxellois 04-03-1999

Referenties:
- KB- 21-10-1968
- Besluit Brussel 04-03-1999

Ondergrondse en Bovengrondse tank - Réservoir enterré et aérien

- ≥ 300 l- ≤ 3.000 l → Klasse 2- *Vergunning Autorisation*
- > 3.000 l → **Klasse 1 B- *Vergunning Autorisation***

Afstanden te respecteren voor het plaatsen van tanken – **Distances** à respecter pour le placement de réservoirs:
→ zie tabellen N° 2_BRvl en 3_BRvl
→ voir tableaux N° 2_BRfr en 3_BRfr

Région Wallonne

Références:
- Conditions Intégrales
- Conditions Sectorielles

Réservoir enterré

- ≤ 5.000 l → Classe 3- *Déclaration*
- > 5.000 l → Classe 2- *Autorisation*

Réservoir aérien

- ≤ 3.000 l → Classe 3- *Déclaration*
- > 3.000 l → Classe 2- *Autorisation*

Distances à respecter pour le placement de réservoirs:
→ voir tableaux N° 2_WL et 3_WL